

Beteckn	Bestyckning	Leverantör/Fabrikat	Typ	Anmärkning	Senaste rev
LT1		Vakant			
LV2	1x14W T5	Fagerhult	Aqua. Vit kulör med inbyggd närvarogivare E-sense till/från.	HF-driftdon med varmstart. Armatur styr takarmatur inom HWC.	
LT3	2x28WT5	Elektroskandia	Tefem Interiör med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd.	HF-driftdon med Switch-Dim.	
LT4	2x14WT5	Elektroskandia	Tefem Interiör med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd.	HF-driftdon med varmstart.	
LT5	2x14W T5	Fagerhult	Allfive IP44 med klar kupa.	HF-driftdon med varmstart	
GV6	28W E27 Halogen-lampa	Defa	Protect 001. Svart med opal kupa.		
LV7	2x14W T5	Fagerhult	Allfive IP44 med klar kupa.	HF-driftdon med varmstart	

Första bokstaven: Armaturslag

G glödljusarmatur
L lysrörsarmatur
U armatur för urladdningslampa
K kontaktskena
D LED-armatur

Andra bokstaven: Montagesätt

B bordslampa
C på kontaktskena
G golvlampa

I infällt
K konsol
P pendel enligt armaturspecifikation
S på stege, ränna eller takskena
T mot tak, ytmonterad
U under överskåp
V på vägg
W på rörstolpe
X fri

BYGGHANDLING



Grontmij AB, EI & Teleteknik
Box 2909, 212 09 MALMÖ
Tel. 010-480 00 00 Fax. 010-480 13 99
E-post: eltele@grontmij.se

**TILLBYGGNAD SAMLINGSLOKAL,
TYCHO BRAHE-OBSERVATORIET,
OXIE 2:10, OXIE**

**ELANLÄGGNING
ARMATURSPECIFIKATION**

SIGNATUR	DATUM	SENASTE REV. DATUM	ARBETSNUMMER	BILAGA	ANT BLAD	BLAD NR	REV
NS	2010-12-13		15 00 600	1	1	1	*